


Открытое акционерное
общество
«Свердловскоблгаз»
620014 г. Екатеринбург
ул. Малышева, 4а
тел. 203-15-29,
факс 203-15-30
№ 47-п от 12.07.10

Утверждаю:
Главный инженер
ОАО «Свердловскоблгаз»




Худонов Л.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение к г/распределительной сети

Заказчик: Дачное некоммерческое партнерство «Шишкино»
Основание для выдачи технических условий – заявление Заказчика от 22.06.10
Наименование объекта газификации: коттеджная застройка.
Здания: проектируемое
Месторасположение объекта газификации:
Свердловская обл. г. Березовский за поселком Шиловский (кадастровый номер 66:35:02)
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки: 1000 куб.м/ч
Направление использования газа: отопление, горячее водоснабжение, пищепог-
отовление
Технические условия на подключение:
Существующие газовые сети позволяют газифицировать данный объект.
Величину необходимой подключаемой нагрузки согласовать с ОАО «ГипроиниГаз»
разработчиком расчетной схемы газоснабжения и межведомственной комиссией по га-
зификации Березовского городского округа.
Для получения технических условий на проектирование Вам необходимо заполнить
заявление по ф. Б (ю)
Точку подключения согласовать с владельцем газопровода.

Срок действия технических условий - 1 год.

Зам. начальника Березовского уч-ка
ОАО «Свердловскоблгаз»



Л.Н. Голубятников.

Исп. Охоба .А.Р.